

Rapporto di prova n° 14LA04255
del 11.07.2014

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	08.07.2014
		Data accettazione:	08.07.2014
Punto di prelievo:	rubinetto fontana - Monte 6875 Castel S. Pietro - Monte	Data inizio analisi:	08.07.2014
		Data fine analisi:	11.07.2014
Codice punto	AQ010	Temperatura prelievo:	15.1 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-002243	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

15.07.2014 Pubblicato all'albo comunale di Monte

Rapporto di prova n° 14LA04202 del 10.07.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	07.07.2014
		Data accettazione:	07.07.2014
Punto di prelievo:	rubinetto - serbatoio Ronchi 6874 Castel S. Pietro	Data inizio analisi:	07.07.2014
		Data fine analisi:	10.07.2014
Codice punto	AQ002	Temperatura prelievo:	12.7 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine 14-002229	Tariffa SFr. 132.00	Condizioni 50 %	Netto SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml


Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini



15.07.2014 Pubblicato all'albo comunale di Benascetta

Rapporto di prova n° 14LA04204
del 10.07.2014
Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
 Via alla Chiesa
 6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	07.07.2014
		Data accettazione:	07.07.2014
Punto di prelievo:	rubinetto cucina asilo - via GB Maggi 6874 Castel S. Pietro	Data inizio analisi:	07.07.2014
		Data fine analisi:	10.07.2014
Codice punto	AQ004	Temperatura prelievo:	17.7 °C
Fornitore:	Consorzio Piazzoo Morbio Superiore	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-002229	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

15.07.2014 Pubblicato all'albo comunale di Castello(2)

Rapporto di prova n° 14LA04205 del 10.07.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	07.07.2014
		Data accettazione:	07.07.2014
Punto di prelievo:	privato Parravicini Antonio - via alle Corti 6873 Castel San Pietro-Corteglia	Data inizio analisi:	07.07.2014
		Data fine analisi:	10.07.2014
Codice punto	AQ005	Temperatura prelievo:	17.9 °C
Fornitore:	Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup.	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-002229	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

15.07.2014 Pubblicato all'albo comunale di Corteglia(2)/Mulino

Rapporto di prova n° 14LA04206 del 10.07.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	07.07.2014
		Data accettazione:	07.07.2014
Punto di prelievo:	privato salumificio del Castello - via alle Zocche 6874 Castel S. Pietro - Gorla	Data inizio analisi:	07.07.2014
		Data fine analisi:	10.07.2014
Codice punto	AQ006	Temperatura prelievo:	23.2 °C
Fornitore:	Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup.	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-002229	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	49	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

15.07.2014 Pubblicato all'albo comunale di Gorla/Loverciano

**Rapporto di prova n° 14LA04207
del 10.07.2014**
**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	07.07.2014
		Data accettazione:	07.07.2014
Punto di prelievo:	rubinetto privato - via Obino 6874 Castel S. Pietro - Obino	Data inizio analisi:	07.07.2014
		Data fine analisi:	10.07.2014
Codice punto	AQ007	Temperatura prelievo:	19.8 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio+Piazzoo	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-002229	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	84	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

 Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

15.07.2014 Pubblicato all'albo comunale di Obino