

**Rapporto di prova n° 13LA04509
del 12.07.2013**

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	rubinetto cucina asilo - via GB Maggi 6874 Castel S. Pietro	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ004	Temperatura prelievo:	15.6 °C
Fornitore:	Consorzio Piazzoo Morbio Superiore	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml


Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini



Rapporto di prova n° 13LA04510 del 12.07.2013

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	privato Parravicini Antonio - via alle Corti 6873 Castel San Pietro-Corteglia	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ005	Temperatura prelievo:	19.2 °C
Fornitore:	Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup.	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 13LA04511 del 12.07.2013

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	rubinetto privato - via Obino 6874 Castel S. Pietro - Obino	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ007	Temperatura prelievo:	19.8 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio+Piazzoo	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 13LA04512 del 12.07.2013

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	rubinetto parco giochi - Casima 6875 Castel S. Pietro - Casima	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ009	Temperatura prelievo:	18.8 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	31	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 13LA04513 del 12.07.2013

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	rubinetto fontana - Monte 6875 Castel S. Pietro - Monte	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ010	Temperatura prelievo:	17.1 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 13LA04514
del 12.07.2013**

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	Utenza - Corti Fausto - Campora 6874 Castel San Pietro	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Fornitore:	Consorzio Breggia	Temperatura prelievo:	26.1 °C
		Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	50	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 13LA04515 del 12.07.2013

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	rubinetto - serbatoio Ronchi 6874 Castel S. Pietro	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ002	Temperatura prelievo:	12.9 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 13LA04516 del 12.07.2013

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	rubinetto - serb. Obino Inf. 6874 Castel S. Pietro	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ003	Temperatura prelievo:	11.7 °C
Fornitore:	Consorzio Piazzoo Morbio Superiore	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 13LA04517
del 12.07.2013**
**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.07.2013
		Data accettazione:	09.07.2013
Punto di prelievo:	privato salumificio del Castello - via alle Zocche 6874 Castel S. Pietro - Gorla	Data inizio analisi:	09.07.2013
		Data fine analisi:	12.07.2013
Codice punto	AQ006	Temperatura prelievo:	24.8 °C
Fornitore:	Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup.	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
13-001983	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

 Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini