

Via Mirasole 22 telefono 091 814 61 11
6500 Bellinzona fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 14LA00184 del 16.01.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	13.01.2014
		Data accettazione:	13.01.2014
Punto di prelievo:	rubinetto - serbatoio Ronchi 6874 Castel S. Pietro	Data inizio analisi:	13.01.2014
		Data fine analisi:	16.01.2014
Codice punto	AQ002	Temperatura prelievo:	8.9 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-000089	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

**24.01.2014 Pubblicato gli albi comunali di
Loverciano / Benascetta e Mulino**

Rapporto di prova n° 14LA00186
del 16.01.2014

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	13.01.2014
		Data accettazione:	13.01.2014
Punto di prelievo:	rubinetto cucina asilo - via GB Maggi 6874 Castel S. Pietro	Data inizio analisi:	13.01.2014
		Data fine analisi:	16.01.2014
Codice punto:	AQ004	Temperatura prelievo:	7.8 °C
Fornitore:	Consorzio Piazzoo Morbio Superiore	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-000089	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

24.01.2014 Pubblicato gli albi comunali di
Principale + Largo Bernasconi

Rapporto di prova n° 14LA00187 del 16.01.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	13.01.2014
		Data accettazione:	13.01.2014
Punto di prelievo:	privato Parravicini Antonio - via alle Corti 6873 Castel San Pietro-Corteglia	Data inizio analisi:	13.01.2014
		Data fine analisi:	16.01.2014
Codice punto	AQ005	Temperatura prelievo:	7.3 °C
Fornitore:	Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup.	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-000089	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Gianni

**24.01.2014 Pubblicato gli albi comunali di
Corteglia (2)**

Rapporto di prova n° 14LA00188 del 16.01.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	13.01.2014
		Data accettazione:	13.01.2014
Punto di prelievo:	privato salumificio del Castello - via alle Zocche 6874 Castel S. Pietro - Gorla	Data inizio analisi:	13.01.2014
		Data fine analisi:	16.01.2014
Codice punto	AQ006	Temperatura prelievo:	9.1 °C
Fornitore:	Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup.	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-000089	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	18	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

24.01.2014 Pubblicato all'albo comunale di Gorla

Rapporto di prova n° 14LA00189
del 16.01.2014
Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	13.01.2014
		Data accettazione:	13.01.2014
Punto di prelievo:	rubinetto privato - via Obino 6874 Castel S. Pietro - Obino	Data inizio analisi:	13.01.2014
		Data fine analisi:	16.01.2014
Codice punto	AQ007	Temperatura prelievo:	8.2 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio+Piazzoo	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-000089	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	33	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

24.01.2014 Pubblicato all'albo comunale di Obino

Rapporto di prova n° 14LA00190 del 16.01.2014

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	13.01.2014
		Data accettazione:	13.01.2014
Punto di prelievo:	rubinetto privato - Casima 6875 Castel S. Pietro - Casima	Data inizio analisi:	13.01.2014
		Data fine analisi:	16.01.2014
Codice punto	AQ008	Temperatura prelievo:	6.7 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine 14-000089	Tariffa SFr. 132.00	Condizioni 50 %	Netto SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

24.01.2014 Pubblicato all'albo comunale di Casima

**Rapporto di prova n° 14LA00191
del 16.01.2014**

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Municipio di Castel San Pietro
Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	13.01.2014
		Data accettazione:	13.01.2014
Punto di prelievo:	rubinetto fontana - Monte 6875 Castel S. Pietro - Monte	Data inizio analisi:	13.01.2014
		Data fine analisi:	16.01.2014
Codice punto	AQ010	Temperatura prelievo:	7.0 °C
Fornitore:	Produzione propria + AAP Mendrisio	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
14-000089	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

24.01.2014 Pubblicato all'albo comunale di Monte