



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 30 luglio 2021

AZIENDA ACQUA POTABILE BREGGIA COMUNICATO STAMPA

Care concittadine,
Cari concittadini,

con il presente comunicato stampa desideriamo informarvi sulla situazione riferita all'approvvigionamento idrico dell'intero comprensorio comunale di Breggia e in parte di Castel San Pietro.

L'evento meteorologico di portata eccezionale che, come anche riportato dai media non si vedeva da oltre 40 anni e si è abbattuto durante la notte di lunedì 26 luglio 2021 sulla nostra regione, colpendo in particolare la Valle di Muggio, ha provocato ingenti danni sia alla rete viaria, con l'interruzione di alcuni tratti stradali tra cui la cantonale, ma **specialmente** alle infrastrutture dell'Azienda acqua potabile.

Fin dalle prime ore del mattino di martedì la situazione è apparsa grave e difficoltosa dal momento che al bacino di Bruzella in località Zocco non arrivavano più i normali quantitativi di acqua provenienti dalle sorgenti in Valle della Crotta.

A riguardo va sottolineato che il bacino dello Zocco e la sua stazione di filtraggio distribuiscono acqua potabile alle frazioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio e Muggio, oltre a quelle di Campora e Casima in territorio di Castel San Pietro.

Ci siamo immediatamente attivati per comprendere quale fosse il problema, ma la furia delle acque del fiume Breggia e dei suoi immissari non ci hanno permesso di raggiungere le sorgenti durante tutta la giornata di martedì. Solo mercoledì mattina, dopo una breve cessazione delle precipitazioni, ci siamo potuti avvicinare alla zona interessata e appurare la gravità della situazione. L'involucro della sorgente era completamente sommerso da detriti e al suo interno vi era circa 1.5 m. di fango e detriti, che la furia delle acque ha scaricato dalle vallette circostanti.

Municipio

T: +41 91 695 20 20

F: +41 91 695 20 29

info@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00

mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25

F: +41 91 684 11 25

utc@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30

martedì 08.00-11.30

mercoledì 16.00-18.00

giovedì 08.00-11.30

Visto che i livelli di acqua presenti nel bacino continuavano a diminuire abbiamo immediatamente richiesto un rifornimento con autobotte e, nel contempo, emanato un avviso tramite i media e sul sito del Comune per un uso parsimonioso dell'acqua e la non potabilità della stessa.

Istantaneamente abbiamo richiesto l'intervento di una ditta specializzata che con l'ausilio dell'elicottero, poiché l'area interessata è raggiungibile unicamente a piedi, ha trasportato i macchinari e le attrezzature necessarie per i lavori di sgombero e il ripristino della struttura.

Non senza difficoltà nelle giornate tra mercoledì e giovedì siamo finalmente riusciti a liberare la sorgente e riattivare la condotta di alimentazione dell'acqua potabile che però potrà essere operativa al 100% solo tra qualche giorno.

VI CHIEDIAMO QUINDI ANCORA UN PO' DI PAZIENZA!!!!

Anche per le frazioni di Morbio Superiore e Sagno sono stati riscontrati dei problemi di approvvigionamento a causa di un mal funzionamento delle infrastrutture della Rovagina e di alcune rotture riscontrate sulla tubazione di trasporto dell'acqua potabile proveniente dalle sorgenti di Piazzö. Anche in questo caso è stato attivato il meccanismo di rifornimento tramite autobotte e richiesto l'intervento di specialisti per il ripristino della situazione.

Alleghiamo alcune immagini che crediamo possano meglio far comprendere quali siano state le reali situazioni riscontrate.

Confidiamo nella comprensione di tutta la popolazione e ci scusiamo per i disagi subiti, frutto di eventi meteorologici eccezionali e di difficile previsione.

Un grazie particolare a tutto il personale che si è attivato e che ha trascorso ore sul campo anche oltre le normali ore di lavoro.

Ricordiamo che rimangono tutt'ora in vigore:

- le disposizioni per un uso parsimonioso dell'acqua
- il decreto di NON POTABILITA'.

Cordiali saluti.

Per l'Azienda Acqua Potabile
La Capo-dicastero: Fabiola Jelmini